



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Unidade de Negócio Vale do Ribeira – RR
 Setor Iguape – RRDO4
 R. da Saudade, 201 – CEP 11920-000 - Iguape - SP
 Telefone (013) 3841-1803

Of. 009/2017 – RRDO4

Iguape, 13 de março de 2017.

Ref.: Ofício 080/2017 – PCM – Requerimento nº 008/2017 - Prolongamento de Rede de Água e de Esgotos na Rua Projetada (Tv. Rua John Lane), B.º Vila Peri Peri, no município de Pariqueira Açu.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

Conforme solicitado no requerimento nº 008/2017, de autoria dos Vereadores Eliel Coppi e Professor Sérgio Chemite, desta Casa de Leis, através do qual nos é solicitado estudos visando a ampliação e implantação de rede de água e esgotos na Rua Projetada (Tv. Rua John Lane), B.º Vila Peri Peri, no município de Pariqueira Açu informamos o seguinte:

- **Rede de Distribuição de Água:** São necessários 129,00 mts de prolongamento de rede em tubo PVC DN 50 mm, beneficiando de imediato 02 (dois) imóveis. Considerando os nossos procedimentos que doam 20,00 mts gratuitamente para cada nova ligação, o estudo demonstra os seguintes custos:

Custo Total da Obra:	R\$ 6.682,24	(129,00 mts)
Cota SUBSÍDIO da SABESP:.....	R\$ 2.072,16	(40,00 mts)
Cota do Interessado:	R\$ 4.610,08	(89,00 mts)

- **Rede Coletora de Esgotos:** São necessários 152,00 mts de prolongamento de rede em tubo PVC DN 150 mm, beneficiando de imediato 02 (dois) imóveis. Considerando os nossos procedimentos que doam 20,00 mts gratuitamente para cada nova ligação, o estudo demonstra os seguintes custos:

Custo Total da Obra:	R\$ 22.515,84	(152,00 mts)
Cota SUBSÍDIO da SABESP:.....	R\$ 5.926,17	(40,00 mts)
Cota do Interessado:	R\$ 16.589,67	(112,00 mts)

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que transmitimos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcos Roberto da Silva
 Gerente do Setor de Iguape

Exmo. Senhor
 Paulo Roberto Mendes
 Presidente da Câmara Municipal
 Pariqueira Açu – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE
 PARIQUERA-AÇU
 PROTOCOLO 183117

Recebido em: 20 / 03 / 17
 Horário: 15:15

Ciente em 22 / 03 / 17

- Leitura em Plenário
- Arquivar
- Encaminhe-se
- Cópia aos Vereadores
- Às Comissões
- À Diretoria Legislativa
- Ao Diretor da Contabilidade
- Ao Tesoureiro

antors

Pariqueira

REFERENTE A.

- REQUERIMENTO Nº 8/17
- MOÇÃO
- OFÍCIO

Encaminhado cópia ao(s) Vereador(es)

62162
 Prof. SERGIO